



RAPPORT RIA

NOM technicien :

Date :

Etablissement :

Vérification annuelle

Contact :

quinquennale

Téléphone :

décennale

Information utiles :

N5 : oui non

Caractéristique du réseau : Nombre de RIA composant l'installation

Source d'alimentation Eau de ville Réservoir + surpresseur Nourrice sprinklage

Disconnecteur : Oui

Non

Vérifié : Oui

Non

Sans objet

Test réseau :

Concluant

Echec

SO

Mise en route du surpresseur :

Automatique

Manuelle : Pompe 1

Pompe 2

Relevé de débit pression :

RIA N° (plus défavorisé) : bars dynamique > m3/heure (..... bars statiques)

PIA ou RIA N° :

Emplacement :

Diamètre DN :

Longueur :

Marque :

Année :

Type RIA : Fixe

Pivot

Armoire

Type diffuseur :

Test RIA :

Vanne de contre barrage

Oui

Non

Vanne de purge

Oui

Non

Bouchon : oui non

Axe entre 1.2m et 1.8m

Oui

Non

Pivotement à 180°

concluant

Echec

Signalétique

Oui

Non

Etat des tuyaux

Bon

Mauvais

Test d'écoulement

Concluant

Echec

Présence de fuite

Non

Oui : au

Présence mano

Oui

Non

Observations :

PIA ou RIA N° :

Emplacement :

Diamètre DN :

Longueur :

Marque :

Année :

Type RIA : Fixe

Pivot

Armoire

Type diffuseur :

Test RIA :

Vanne de contre barrage

Oui

Non

Vanne de purge

Oui

Non

Bouchon : oui non

Axe entre 1.2m et 1.8m

Oui

Non

Pivotement à 180°

concluant

Echec

Signalétique

Oui

Non

Etat des tuyaux

Bon

Mauvais

Test d'écoulement

Concluant

Echec

Présence de fuite

Non

Oui : au

Présence mano

Oui

Non

Observations :



PIA ou RIA N° :
Diamètre DN :

Emplacement :
Longueur : Marque : Année :

Type RIA : Fixe Pivot Armoire Type diffuseur :

Test RIA :

Vanne de contre barrage Oui Non
Vanne de purge Oui Non Bouchon : oui non
Axe entre 1.2m et 1.8m Oui Non
Pivotement à 180° concluant Echec
Signalétique Oui Non
Etat des tuyaux Bon Mauvais
Test d'écoulement Concluant Echec
Présence de fuite Non Oui : au
Présence mano Oui Non
Observations :

PIA ou RIA N° :
Diamètre DN :

Emplacement :
Longueur : Marque : Année :

Type RIA : Fixe Pivot Armoire Type diffuseur :

Test RIA :

Vanne de contre barrage Oui Non
Vanne de purge Oui Non Bouchon : oui non
Axe entre 1.2m et 1.8m Oui Non
Pivotement à 180° concluant Echec
Signalétique Oui Non
Etat des tuyaux Bon Mauvais
Test d'écoulement Concluant Echec
Présence de fuite Non Oui : au
Présence mano Oui Non
Observations :

PIA ou RIA N° :
Diamètre DN :

Emplacement :
Longueur : Marque : Année :

Type RIA : Fixe Pivot Armoire Type diffuseur :

Test RIA :

Vanne de contre barrage Oui Non
Vanne de purge Oui Non Bouchon : oui non
Axe entre 1.2m et 1.8m Oui Non
Pivotement à 180° concluant Echec
Signalétique Oui Non
Etat des tuyaux Bon Mauvais
Test d'écoulement Concluant Echec
Présence de fuite Non Oui : au
Présence mano Oui Non
Observations :



PIA ou RIA N° :
Diamètre DN :

Emplacement :
Longueur : Marque : Année :

Type RIA : Fixe Pivot Armoire Type diffuseur :

Test RIA :

Vanne de contre barrage Oui Non
Vanne de purge Oui Non Bouchon : oui non
Axe entre 1.2m et 1.8m Oui Non
Pivotement à 180° concluant Echec
Signalétique Oui Non
Etat des tuyaux Bon Mauvais
Test d'écoulement Concluant Echec
Présence de fuite Non Oui : au
Présence mano Oui Non
Observations :

PIA ou RIA N° :
Diamètre DN :

Emplacement :
Longueur : Marque : Année :

Type RIA : Fixe Pivot Armoire Type diffuseur :

Test RIA :

Vanne de contre barrage Oui Non
Vanne de purge Oui Non Bouchon : oui non
Axe entre 1.2m et 1.8m Oui Non
Pivotement à 180° concluant Echec
Signalétique Oui Non
Etat des tuyaux Bon Mauvais
Test d'écoulement Concluant Echec
Présence de fuite Non Oui : au
Présence mano Oui Non
Observations :

PIA ou RIA N° :
Diamètre DN :

Emplacement :
Longueur : Marque : Année :

Type RIA : Fixe Pivot Armoire Type diffuseur :

Test RIA :

Vanne de contre barrage Oui Non
Vanne de purge Oui Non Bouchon : oui non
Axe entre 1.2m et 1.8m Oui Non
Pivotement à 180° concluant Echec
Signalétique Oui Non
Etat des tuyaux Bon Mauvais
Test d'écoulement Concluant Echec
Présence de fuite Non Oui : au
Présence mano Oui Non
Observations :

Conclusions :
L'installation fonctionne -t-elle correctement : OUI NON

Registre signé : OUI NON

ANOMALIES : Un devis est-il nécessaire : OUI NON

.....
.....
.....
.....